

# Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/interwencje-biezace-w-2024-r/18783,Zdarzenie-2282024.html>  
18.11.2024, 15:12

13.09.2024 - Wyciek gazu. Łomianki, ul. Włociańska

O godzinie 17:55 zostaliśmy zadysponowani do potencjalnego wycieku gazu na ul. Włociańskiej w Łomiankach. Na miejsce udał się zastęp GBA Scania w pełnej obsadzie złożonej z ratowników przebywających w remizie. Na alarm przybyła grupa druhów, która pozostała w gotowości do wyjazdu drugim samochodem.



Po dojeździe do miejsca zdarzenia zabezpieczono miejsce zdarzenia i przeprowadzono rozpoznanie. Kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że w budynku gospodarczym znajduje się pomieszczenie kuchenne, w którym jest kuchnia zasilana butlą gazową. Wedle informacji, podczas przygotowywania potrawy dało się wyczuć intensywny zapach nawianacza co było powodem zgłoszenia. Osoby przebywające w obiekcie ewakuowały się samodzielnie. Rota ratowników wyposażona w eksplozometr weszła do pomieszczenia i nie stwierdziła żadnego stężenia gazów palnych. Po zamknięciu drzwi i okien oraz odkręceniu uprzednio zakręconego zaworu butli wskazania się nie zmieniły, w związku z czym wykorzystano drugi eksplozometr wyposażony w inne spectrum scali i sondę, który potwierdził wyciek przy gwincie butli. W związku z czym KDR nakazał ratownikom zakręcenie butli i odkręcenie jej od instalacji przyłączeniowej.

Do zdarzenia zadysponowany był też zastęp z JRG 11 Warszawa, który został zawrócony z uwagi na błyskawiczną lokalizację zdarzenia.