

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202-1/16198,Zdarzenie-1602023.html>
22.11.2024, 07:24

Zdarzenie 160/2023

07.08.2023 - Pożar w budynku. Kiełpin, ul. Mokra

O godzinie 12:26 zostaliśmy wezwani do pożaru w budynku produkcyjnym mieszczącym się przy ul. Mokrej w Kiełpinie. Po dojeździe naszego zastępu gaśniczego oraz drabiny mechanicznej zastaliśmy widoczne zadymienie wydobywające się z budynku. Zarówno system sygnalizacji pożaru jak i procedury ewakuacyjne zadziałały wzorowo - wszyscy pracownicy opuścili obiekt przed naszym przybyciem. Co więcej, udało im się przed ewakuacją wstępnie przygasić pożar. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia i wprowadziliśmy rotę strażaków-ratowników celem przeszukania hali i znalezienia źródła pożaru. Po dotarciu do właściwego miejsca ustalono, że doszło do pożaru wskutek którego spaleni uległo urządzenie klimatyzacyjne, a jego elementy, które opadły na podłogę, zapaliły znajdujące się na niej opaowania. Pożar dogaszono oraz wprowadzono wentylację nadciśnieniową celem oddymienia pomieszczeń. Sprawdzone również przestrzeń nad sufitem podwieszanym, by wykluczyć rozprzestrzenienie się pożaru. Na zakończenie dokonano sprawdzenia detektorem tlenu węgla, a po potwierdzeniu, że nie występuje zagrożenie, przekazano obiekt użytkownikom.

Ze względu na groźnie brzmiące zgłoszenie, do zdarzenia oprócz nas zadysponowano także siły i środki z JRG 11 Warszawa i JRG Błonie wraz z dowódcą jednostki oraz grupę operacyjną KW PSP.

