

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202/13112,Zdarzenie-192022.html>
22.11.2024, 12:22

Zdarzenie 19/2022

27.01.2022 - Alarm fałszywy - załączony czujnik tlenu węgla. Łomianki, ul. Narciarska

W trakcie zbiórki gospodarczej zostaliśmy zaalarmowani o załączonej czujce czadu w domu jednorodzinnym przy ul. Narciarskiej w Łomiankach. Do akcji niezwłocznie wyruszyły 2 zastępy w sile 10 strażaków. Na miejscu po wykonaniu rozpoznania i pomiarach dwoma detektorami wielogazowymi, które nie wykazały stężenia CO, ustaliliśmy, że powodem alarmu jest niski stan baterii w zamontowanym w domu czujniku. Po wymianie baterii przez właściciela, alarm nie załączał się ponownie. W związku z brakiem zagrożenia zdarzenie zostało zakwalifikowane jako alarm fałszywy i wróciliśmy do koszar.

Warto w tym miejscu pochwalić przytomną postawę właścicieli domu, którzy będąc niepewnymi źródła alarmu, zaalarmowali służby.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)