

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202/14026,Zdarzenie-2522022.html>
22.11.2024, 16:22

03.06.2022 - Wyciek gazu. Łomianki, ul. Wiejska

O godzinie 10:33 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z czujnika gazu umieszczonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej w Łomiankach. Na miejsce udał się zastęp GBA Scania w 4-osobowej obsadzie. Po dojeździe przeprowadzono rozpoznanie z wykorzystaniem detektora wielogazowego. W wyniku przewietrzenia pomieszczeń przed naszym przyjazdem, urządzenie pomiarowe nie wykryło zagrożenia. Zamknięto dopływ gazu do budynku i wezwano Pogotowie Gazowe. Po jego przybyciu przekazano im miejsce zdarzenia. Precyzyjne przyrządy pomiarowe wykorzystane przez ekipę pogotowia wykryły nieszczelność instalacji gazowej.

W akcji uczestniczył również zastęp GBA z JRG 11 Warszawa.



[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)