

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202/14058,Zdarzenie-2602022.html>
22.11.2024, 16:26

Zdarzenie 260/2022

08.06.2022 - Pożar instalacji elektrycznej. Łomianki, ul. Brukowa

O godzinie 18:40 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z systemu wykrywania pożaru w budynku usługowo-handlowym przy ul. Brukowej w Łomiankach. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jest to potwierdzony pożar instalacji elektrycznej na zapleczu obiektu. Nasze działania polegały na ugaszeniu pożaru za pomocą gaśnicy proszkowej, oddymieniu zaplecza i przyległego korytarza oraz kontroli pomieszczeń kamerą termowizyjną i detektorem wielogazowym. W momencie powstania pożaru prawidłowo zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa — alarm z instalacji wykrywania pożaru, ewakuacja obiektu oraz świadoma reakcja pracowników ochrony. To pokazuje jak ważne jest niebagatelizowanie każdego alarmu z takiej instalacji oraz częste trenowanie wypracowanych wcześniej procedur. W działaniach które trwały do godziny 20:00 brały udział dwa zastępy z naszej jednostki w pełnych obsadach osobowych — GBA Scania oraz SD-30 Iveco.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)