

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w-202/14470,Zdarzenie-3342022.html>
15.05.2024, 10:44

Zdarzenie 334/2022

08.09.2022 - Pożar instalacji elektrycznej. Łomianki, ul. Brukowa

Ok. godziny 16:420 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z systemu wykrywania pożaru w budynku usługowo-handlowym przy ul. Brukowej w Łomiankach. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jest to potwierdzony pożar elementu instalacji elektrycznej na zapleczu obiektu, który jednak został sprawnie ugaszony przez pracowników przed naszym przyjazdem. Nasze działania polegały jedynie na oddymieniu oraz kontroli pomieszczeń kamerą termowizyjną i detektorem wielogazowym. W momencie powstania pożaru prawidłowo zadziałały wszystkie systemy bezpieczeństwa — alarm z instalacji wykrywania pożaru oraz świadoma reakcja pracowników ochrony. To pokazuje jak ważne jest niebagatelizowanie każdego alarmu z takiej instalacji oraz częste trenowanie wypracowanych wcześniej procedur. W działaniach które trwały do niecałej godziny brał udział nasz zastęp GCBA oraz JRG 11 Warszawa.



[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)