

# Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/10707,Zdarzenie-152021.html>  
06.05.2024, 04:05

29.01.2021 - Alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru.  
Łomianki, ul. Brukowa

10 minut po północy, zostaliśmy wezwani do alarmu z systemu wykrywania pożaru w galerii handlowej zlokalizowanej przy ul. Brukowej w Łomiankach. Zgodnie z dyspozycją, mieliśmy się udać tam w siłę dwóch samochodów gaśniczych i drabiny mechanicznej.

Po wyjeździe pierwszego zastępu GBA Scania, dyżurny stanowiska kierowania PSP przekazał, że ma zwrotną informację od ochrony obiektu, potwierdzającą brak powstania pożaru. Dlatego powstrzymano wyjazd pozostałych zastępów. Po przybyciu na miejsce GBA rota ratowników z dowódcą, wyposażona w detektor wielogazowy, gaśnicę wodną i kamerę termowizyjną, udała się na rozpoznanie. Po sprawdzeniu sygnału w centrali oraz w otoczeniu czujki stwierdzono, że nie ma zagrożenia a alarm został wzbudzony przez ekipę sprzątającą.



[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)