

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/11138,Zdarzenie-662021.html>
22.11.2024, 17:20

Zdarzenie 66/2021

28.03.2021 - Alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru.
Laski ul. Trenów

O godzinie 12:17 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z instalacji wykrywania pożaru w galerii handlowej w Laskach przy ul. Trenów. Do akcji wyjechał zastęp GBA Scania w pełnej obsadzie oraz zastęp z OSP Laski.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano w pełni ewakuowaną galerię oraz włączony alarm pożarowy w budynku. Skontrolowano centralę pożarową oraz pomieszczenia magazynów zewnętrznych, gdzie znajdowała się czujka, która wykryła zagrożenie. Po skasowaniu alarmu w centralce oraz sprawdzeniu wskazanego miejsca kamerą termowizyjną nie stwierdzono zagrożenia. Zdarzenie zakwalifikowano jako alarm fałszywy. Po kilkudziesięciu minutach zastęp wrócił do koszar.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)