

# Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/11487,Zdarzenie-1142021.html>  
22.11.2024, 22:14

## Zdarzenie 114/2021

25.05.2021 - Uszkodzona instalacja wodociągowa. Łomianki, ul. Fabryczna

O godzinie 17:50 otrzymaliśmy zgłoszenie od Straży Miejskiej o awarii instalacji wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z Fabryczną. Woda wylewająca się swobodnie z miejskiego ujęcia wody pitnej powoli zalewała skrzynkę rozdzielczą PGE. Po dojeździe zastępu GBA Scania zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, otworzyliśmy studzienkę i przy użyciu bosaka zakręciliśmy zawór znajdujący się pod wodą. Na miejscu pozostała załoga Straży Miejskiej, która pozostała tam do czasu dojazdu Pogotowia Energetycznego.



[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)