

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/11620,Zdarzenie-1282021.html>
22.11.2024, 22:17

Zdarzenie 128/2021

13.06.2021 - Alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru.
Sadowa, ul. Jagodowa

O godzinie 6:06 zostaliśmy zadysponowani do alarmu z instalacji wykrywania pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej przy ul. Jagodowej. Do akcji wyjechał jeden zastęp z naszej jednostki — GBA Scania oraz jeden z OSP w Dziekanowie Polskim. W koszarach pozostała obsada na kolejne dwa pojazdy.

Po dojeździe na miejsce, w wyniku rozpoznania ustalono, że został wciśnięty jeden z przycisków ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy). Sprawdzone centralkę monitoringu pożarowego oraz wskazane miejsce. Nie stwierdzono zagrożenia. Po kilkudziesięciu minutach zastępy wróciły do koszar.



[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)