

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/12114,Zdarzenie-1942021.html>
09.05.2024, 05:04

Zdarzenie 194/2021

16.08.2021 - Wyciek gazu. Łomianki, ul. Baczyńskiego

O godzinie 16:13 zostaliśmy zadysponowani do wycieku gazu ze skrzynki przy budynku mieszkalnym na ul. Baczyńskiego w Łomiankach.

Po dojeździe zastępu GBA Scania przeprowadzono rozpoznanie z użyciem detektora wielogazowego. Choć czuć było zapach nawaniacza, urządzenia pomiarowe nie wykazały żadnych odczytów. Sprawdzono także budynek oraz piwnice, oraz poinformowano mieszkańców o sytuacji. Po dojeździe pogotowia gazowego pracownicy sprawdzili skrzynkę dokładniejszymi miernikami, które wykazały niewielki wyciek przy reduktorze. Miejsce zdarzenia przekazano pogotowiu, a my wróciliśmy do koszar.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)