

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/12557,Zdarzenie-2472021.html>
29.04.2024, 12:38

13.10.2021 - Alarm fałszywy z instalacji wykrywania pożaru.
Łomianki, ul. Kolejowa

W nocy o godzinie 1:46 zostaliśmy zadysponowani do budynku biurowo - magazynowego, w którym zadziałała jedna z czujek systemu przeciwpożarowego. Na miejsce udał się zastęp GCBA Scania w pięcioosobowej obsadzie. Po dojeździe sprawdziliśmy budynek wizualnie oraz przy pomocy kamery termowizyjnej. W związku z brakiem zagrożenia alarm zakwalifikowano jako fałszywy. Przy zdarzeniu również działały dwa zastępy z JRG 11 w Warszawie.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)