

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach

<https://straz.lomianki.pl/osp/interwencje/statystyki-i-interwencje-w/12792,Zdarzenie-2892021.html>
19.04.2024, 21:04

Zdarzenie 289/2021

26.11.2021 - Zadymienie w domu. Łomianki Dolne, ul. Wiślana

O godzinie 17:38 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zaalarmowało nas o zadymieniu w domu, które powstało prawdopodobnie od zmywarki. Na miejsce udaliśmy się zastępem GBA Scania w pełnej obsadzie osobowej. Po dojeździe KDR potwierdził zgłoszenie. Właściciel samodzielnie odłączył zasilanie elektryczne przed naszym przybyciem. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia gaśnicą proszkową oraz gaśnicą wodną, następnie na wymontowaniu i wyniesieniu niesprawnej zmywarki na zewnątrz. Całe pomieszczenie jak i urządzenie były na bieżąco monitorowane kamerą termowizyjną. Przed odjazdem budynek został skontrolowany miernikiem wielogazowym. Miejsce zdarzenia zostało przekazane pisemnie właścicielowi.

W akcji trwającej 45 minut brało udział 6 druhow. Dojechał do nas zastęp GCBA MAN z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie.



[Poprzedni Strona](#)
[Następny Strona](#)